



**BULLETIN D'ANALYSE**

Date de la prise d'échantillons : **31.07.25**

Heure du placement et démarrage de l'incubateur: **14:35**

COMMUNE : *Mertzig Schwarzebur*

CARACTERES BACTERIOLOGIQUES : *Bactéries coliformes dans 100 ml*

N°	Echantillon	limite légale	Nbr de cupules positive	RESULTAT npp/100ml	Chlore libre *	Chlore total *
31/07/25/A0	Blanc	/	0	<1	/	/
31/07/25/A1	Mertzig réseau local atelier communale	/	0	<1	/	/
31/07/25/A2	Mertzig réseau local Kruppelsberg	/	0	<1	/	/

Les teneurs en coliformes sont déterminées par la DEA en utilisant la méthode d'Idexx (Colilert- 18)

**Les résultats sont à caractère strictement informatif !**

\* Les chlorations ont été faites après prélèvement

Useldange, le 31.07.25

**Certifié exact**

signature: Useldange, le 01/08/2025

Balbeur Sébastien  
Service Contrôle et Qualité DEA



# DISTRIBUTION D'EAU DES ARDENNES

18, rue de Schandel  
L-8707 USELDANGE

## BULLETIN D'ANALYSE

Date de la prise d'échantillons : 31.07.25

Heure du placement et démarrage de l'incubateur: 14:35

COMMUNE : Mertzig Schwarzebur

CARACTERES BACTERIOLOGIQUES : *Entérocoques Intestinaux dans 100 ml*

N°	Echantillon	limite légale	Nbr de cupules positive	RESULTAT npp/100ml	Chlore libre	Chlore total
31/07/25/B0	Blanc	0	0	<1	/	/
31/07/25/B1	Mertzig réseau local atelier communale	0	0	<1	/	/
31/07/25/B2	Mertzig réseau local Krippelsberg	0	0	<1	/	/

Les teneurs en entérocoques sont déterminées par la DEA en utilisant la méthode d'Idexx (Enterolert-DW)

**Les résultats sont à caractère strictement informatif !**

Useldange, le 31.07.25

signature:

Certifié exact

Useldange, le 01/08/2025

Balbeur Sébastien

Service Contrôle et Qualité DEA